



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0213-26
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 27 травня 2026 р. по 26 травня 2036 р.
Term of validity

Сертифікат видано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Certificate is issued on „ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Продукція Установки вентиляційно-припливні типу МС 8415
Production (ТУ У В.2.5-29-2-2629701551-001:2008 «Установки
вентиляційно-припливні»), Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016
29.32.12
Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
Comply with the requirements (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT),
ДСТУ EN 61000-6-4:2016
(EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

Виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Producer „ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Місце виробництва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Place of production „ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Додаткова інформація Опис моделей міститься в додатку до сертифікату
Additional information

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Certificate is issued by the conformity assessment body 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Звіту про оцінку № 83-2/26 від 25.05.2026 р.;
On the grounds of рішення з оцінки відповідності №83-2-P/26 від 27.05.2026 р.

Керівник органу оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0213-26

Установки вентиляційно-припливні типу МС виробляються за ТУ У В.2.5-29-2-2629701551-001:2008 «Установки вентиляційно-припливні» призначені для подачі обробленого (фільтрація, нагрівання, охолодження) повітря в приміщення. Установки повинні монтуватися всередині приміщень з підтримуваним температурним діапазоном в межах +7°C ... + 30°C. Робочий температурний діапазон перемішуваного повітря від мінус 25°C до + 40°C.

Установки серії МС випускаються в типорозмірах:

- МС 035 - продуктивність по повітрю до 400 м³/год,
- МС 060 - продуктивність по повітрю до 760 м³/год,
- МС 0100 - продуктивність по повітрю до 1 100 м³/год,
- МС 0130 - продуктивність по повітрю до 1 300 м³/год,
- МС 0150 - продуктивність по повітрю до 1 500 м³/год,
- МС-07 - продуктивність по повітрю до 900 м³/год,
- МС-09 - продуктивність по повітрю до 1100 м³/год,
- МС-2 - продуктивність по повітрю до 2000 м³/год,
- МС-4 - продуктивність по повітрю до 4000 м³/год,
- МС-3 - продуктивність по повітрю до 2900 м³/год,
- МС-5 - продуктивність по повітрю до 5300 м³/год,
- МС-8 - продуктивність по повітрю до 9000 м³/год,
- МС-12 - продуктивність по повітрю до 15000 м³/год,
- МС-16 - продуктивність по повітрю до 19000 м³/год,
- МС-20 - продуктивність по повітрю до 26000 м³/год,
- МС-30 - продуктивність по повітрю до 31000 м³/год,
- МС-50 - продуктивність по повітрю до 58000 м³/год,
- МС-70 - продуктивність по повітрю до 74000 м³/год,
- МС-100 - продуктивність по повітрю до 100000 м³/год.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
МП/Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0213-26

Установки можуть комплектуватися модулями:

(P) РК - фільтр, вентилятор;

F - фільтр;

CFPK - протиточний пластинчатий утилізатор;

(PW) PWK - фільтр, водяний нагрівач, вентилятор;

RWFK - фільтр, водяний нагрівач, фреоновий охолоджувач, вентилятор;

RWSC - фільтр, водяний нагрівач, водяний охолоджувач, вентилятор;

(PE) PEK - фільтр, електрокалорифер, вентилятор;

PEFK - фільтр, електрокалорифер, фреоновий охолоджувач, вентилятор;

PECK - фільтр, електрокалорифер, водяний охолоджувач, вентилятор;

RCK - фільтр, водяний охолоджувач, вентилятор;

PFK - фільтр, фреоновий охолоджувач, вентилятор.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua