



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0217-26

Термін дії
Term of validity

з 27 травня 2026 р. по 26 травня 2029 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Продукція
Production

Установки вентиляційно-припливні типу MC
(ТУ У В.2.5-29-2-2629701551-001:2008 «Установки
вентиляційно-припливні») (див. додаток),
запасні частини та комплектуючі до них

8415

Код УКТ ЗЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 60204-1:2015 (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT),
ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT),
ДСТУ EN 61000-6-4:2016
(EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

Виробник
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Місце виробництва
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ПУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД”,
код ЄДРПОУ 35124850,
07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 63

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 27 травня 2026 р. по 26 травня
2029 р. Схема 4. Сертифікація продукції, що виробляється серійно,
з обстеженням виробництва продукції

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертифікат видан органом оцінки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 15.08.2024 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Рішення з сертифікації № 62-3-Р/23 від 26.05.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

А.П. Олефіренко

М.П./Stamp



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0217-26
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Установки вентиляційно-припливні типу МС виробляються за ТУ У В.2.5-29-2-2629701551-001:2008 «Установки вентиляційно-припливні» призначені для подачі обробленого (фільтрація, нагрівання, охолодження) повітря в приміщення. Установки повинні монтуватися всередині приміщень з підтримуваним температурним діапазоном в межах +7°C + 30°C. Робочий температурний діапазон переміщуваного повітря від мінус 25°C до + 40°C.

Установки серії МС випускаються в типорозмірах:

МС 035 - продуктивність по повітрю до 400 м³/год,

МС 060 - продуктивність по повітрю до 760 м³/год,

МС 0100 - продуктивність по повітрю до 1 100 м³/год,

МС 0130 - продуктивність по повітрю до 1 300 м³/год,

МС 0150 - продуктивність по повітрю до 1 500 м³/год,

МС-07 - продуктивність по повітрю до 900 м³/год,

МС-09 - продуктивність по повітрю до 1100 м³/год,

МС-2 - продуктивність по повітрю до 2000 м³/год,

МС-4 - продуктивність по повітрю до 4000 м³/год,

МС-3 - продуктивність по повітрю до 2900 м³/год,

МС-5 - продуктивність по повітрю до 5300 м³/год,

МС-8 - продуктивність по повітрю до 9000 м³/год,

МС-12 - продуктивність по повітрю до 15000 м³/год,

МС-16 - продуктивність по повітрю до 19000 м³/год,

МС-20 - продуктивність по повітрю до 26000 м³/год,

МС-30 - продуктивність по повітрю до 31000 м³/год,

МС-50 - продуктивність по повітрю до 58000 м³/год,

МС-70 - продуктивність по повітрю до 74000 м³/год,

МС-100 - продуктивність по повітрю до 100000 м³/год.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0217-26

Установки можуть комплектуватися модулями:

(P) РК - фільтр, вентилятор;

F - фільтр;

CFPK - протиточний пластинчатий утилізатор;

(PW) PWK - фільтр, водяний нагрівач, вентилятор;

PWFK - фільтр, водяний нагрівач, фреоновий охолоджувач, вентилятор;

PWSC - фільтр, водяний нагрівач, водяний охолоджувач, вентилятор;

(PE) PEK - фільтр, електрокалорифер, вентилятор;

PEFK - фільтр, електрокалорифер, фреоновий охолоджувач, вентилятор;

PECK - фільтр, електрокалорифер, водяний охолоджувач, вентилятор;

PCK - фільтр, водяний охолоджувач, вентилятор;

PFK - фільтр, фреоновий охолоджувач, вентилятор.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua